

فحص نظام الإنذار 00_HSE_FM_008.01

م	الوصف	النتيجة	الملاحظات
1	لمبة الكهرباء الرئيسية الخضراء مضاءة	نعم ( ) لا ( )	
2	هل يوجد لمبة صفراء دلالة عطل	نعم ( ) لا ( )	
3	إشارة عطل في التيار الرئيسي	نعم ( ) لا ( )	
4	إشارة عطل في منطقة إنذار	نعم ( ) لا ( )	
5	إشارة عطل في دائرة الأجراس	نعم ( ) لا ( )	
6	فحص دوائر الإنذار بأخذ عينه من الكواشف مع التيار الكهربائي الرئيسي	نعم ( ) لا ( )	
7	فحص دوائر الإنذار بأخذ عينه من الضواغط اليدوية مع التيار الرئيسي	نعم ( ) لا ( )	
8	فحص دوائر الإنذار بأخذ عينه من الكواشف مع البطاريات الإحتياطية	نعم ( ) لا ( )	
9	فحص دوائر الإنذار بأخذ عينه من الضواغط اليدوية مع البطاريات الأحتياطية	نعم ( ) لا ( )	
10	فحص لوحة التحكم من حيث إصدار الإنذار يدوياً من اللوحة	نعم ( ) لا ( )	
11	فحص لوحة التحكم من حيث توقيف الإنذار يدوياً من اللوحة	نعم ( ) لا ( )	
12	فحص لوحة التحكم من حيث إعادة اللوحة إلى الوضع الطبيعي	نعم ( ) لا ( )	
13	فحص تشغيل لوحة التكرار مثل إشارات اللوحة الرئيسية	نعم ( ) لا ( )	

الاسم / ....
التوقيع / ....
التاريخ / ....

نموذج فحص نظام الإنذار

14	حالة البطاريات		
15	سعة البطاريات		
16	جميع الأجراس و الفلاشر تعمل بكفاءة	نعم ( ) لا ( )	

الاسم / ....
التوقيع / ....
التاريخ / ....